



Modelo de Cimentación para tuberías bajo vías,
en tramos donde se encuentren suelos no adecuados
para fundación de las tuberías.

Tuberías rígidas

* Material compactado en capas de 0.20 m; mínimo al 95% de la densidad máxima obtenida en el Ensayo de Próctor Modificado

Figura 1.3