



QUIMPAC DE COLOMBIA S.A.

Palmira, Noviembre 18 de 2020

Señores
IBAL S.A E.S.P OFICIAL
Secretaría General
Dirección Carrea 3 # 1-04 Barrio La Pola
Ibagué- Tolima-Colombia

REFERENCIA: OBSERVACIONES A LA INVITACION N° 091 DE 2020

**OBJETO: SUMINISTRO DE CLORO GASEOSO COMO MEDIO DE
DESINFECCIÓN EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL**

Por medio de la presente, solicitamos de la manera más atenta se incluya en los términos de referencia la presentación del producto en tambor x 1.000 kg., teniendo en cuenta los siguientes beneficios y consideraciones:

1. Disminuir la manipulación y frecuencia de reconexión de tambores, lo cual se traduce en menores riesgos asociados.
2. El diámetro del tambor x 1.000 kg es exactamente igual al diámetro del tambor x 900 kg.
3. El tambor x 1.000 kg es sólo 17 cm más largo que el tambor x 900 kg. (única diferencia entre ambas presentaciones)

Cordialmente,

FERNANDO A PARRADO GOMEZ
Representante Legal