



Certificado No.  
GP 074 - 1



Certificado No.  
SC5908-1



Certificado No.  
CO - SC - 5908 -1

Empresa Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado  
**IBAL S.A E.S.P - OFICIAL**  
Nit: 800.089.809-6



### ADENDA N° 01

El Secretario General de la Empresa Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, a través de la presente adenda a los pliegos de condiciones para **INVITACIÓN N° 101 DE 2017 - MODALIDAD INVITACIÓN A CONTRATAR CUANDO LA CUANTÍA SUPERE LOS 100 SMMLV Y SEA MENOR DE 1.000 SMMLV.**

**OBJETO: SUMINISTRO DE CLORO GASEOSO COMO MEDIO DE DESINFECCIÓN EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.**


Se permite informar que de conformidad con la respuesta a las observaciones emitida por el comité evaluador de este proceso de contratación, se hace necesario realizar unas modificaciones al pliego de condiciones, las cuales se describen a continuación:

1.- Modificar del capítulo 2, numeral 10 denominado “**Características de la Necesidad a Contratar**”, los siguientes aspectos:

PARÁMETRO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN NTC 925
Humedad	mg/kg	Max 150
Metales Pesados (Pb)	mg/kg	Max 30
Plomo (Pb)	mg/kg	Max 10
Mercurio (Hg)	mg/kg	Max 1
Arsénico (As)	mg/kg	Max 3
Residuo no volátil	mg/kg	Max 150
Tetracloruro de Carbono (CCI4)	mg/kg	Max 100
Trihalometanos (CHCL3)	mg/kg	Max 300
Tricloruro de Nitrógeno (NCI3)	mg/kg	Max 5
Cloro (Cl2)	% v/v	Min 99.5

Las demás condiciones establecidas en el pliego de condiciones continúan vigentes y no sufren modificación alguna.

Dado en Ibagué a los veintisiete (27) días del mes de Junio de 2017.

  
**RAFAEL EDUARDO HERNANDEZ BARRERO**  
Secretario General  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL